

**EC type examination certificate**  
**EG-Baumusterprüfbescheinigung**

**CE-0085CM0542**

Product Identification No.  
Produkt-Identnummer

<b>Field of Application</b> <i>Anwendungsbereich</i>	EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) <i>EG-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)</i>
<b>Owner of Certificate</b> <i>Zertifikatinhaber</i>	Rego GmbH Industriestraße 9, D-35075 Gladenbach
<b>Distributor</b> <i>Vertreiber</i>	Rego GmbH Industriestraße 9, D-35075 Gladenbach
<b>Product Category</b> <i>Produktart</i>	gas fittings: Pressure relief valve for LPG-tanks (4326)
<b>Product Description</b> <i>Produktbezeichnung</i>	Pressure relief valve for LGP-tanks
<b>Model</b> <i>Modell</i>	7534
<b>Test Reports</b> <i>Prüfberichte</i>	supplement test: B 21/04/3468 EU from 29.04.2021 (DBI)
<b>Test Basis</b> <i>Prüfgrundlagen</i>	2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014) DIN EN 14129 (01.05.2014)

**Date of Expiry / File No.** 10.08.2031 / 21-0146-GDV  
**Ablaufdatum / Aktenzeichen**

13.09.2021 Kö A-1/2 *s. 19*  
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gas Category</b> <i>Gasart</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 3. gas family	

<b>Type</b> <i>Typ</i>	<b>Technical Data</b> <i>Technische Daten</i>	<b>Remarks</b> <i>Bemerkungen</i>
7534	nominal diameter: 2" ambient temperature range: -40 ... 65 °C max. allowable pressure PS: 35 bar	

<b>Type Variation</b> <i>Ausführungsvariante</i>	<b>Explanations</b> <i>Erläuterungen</i>
7534	trip pressure depending on spring: 8,0 to 27,5 bar

<b>Hints of Utilization / Remarks</b> <i>Verwendungshinweise / Bemerkungen</i>
body material: - stainless steel: SA-351 Gr. CF-8M acc. ASTM A351 UNS J 92900 or SA 743 acc. ASTM UNS J92900 or - copper alloy: CW617N acc. DIN 12165 or SB-283 acc. ASTM B 283 or C6300 acc. ASTM B16 connection: NPTF-thread