

EC type examination certificate


EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CM0539

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) <i>EG-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Rego GmbH Industriestraße 9, D-35075 Gladenbach
Distributor <i>Vertreiber</i>	Rego GmbH Industriestraße 9, D-35075 Gladenbach
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: Pressure relief valve for LPG-tanks (4326)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Pressure relief valve for LPG-tank
Model <i>Modell</i>	8544; 8543
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: B 21/04/3468 EU from 29.04.2021 (DBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014) DIN EN 14129 (01.05.2014)

Date of Expiry / File No. 10.08.2031 / 21-0146-GDV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

01.10.2021 Kö A-1/2 
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DAkKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-02

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 3. gas family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
8544	nominal diameter: 1" ambient temperature range: -40 ... 65 °C max. allowable pressure PS: 35 bar	
8543	nominal diameter: 1 1/4" ambient temperature range: -40 ... 65 °C max. allowable pressure PS: 35 bar	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
8544	trip pressure depending on spring: 12,5 bis 26,0 bar
8543	trip pressure depending on spring: 13,8 bis 20,0 bar

Hints of Utilization / Remarks <i>Verwendungshinweise / Bemerkungen</i>
body material: - copper alloy: CW617N lt. DIN EN 12165 bzw. SB-283 lt. ASTM B283 bzw. C36000 lt. ASTM B16 connection: NPTF-thread

01/2018