

EC type examination certificate

EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085CM0540

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU) <i>EG-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Rego GmbH Industriestraße 9, D-35075 Gladenbach
Distributor <i>Vertreiber</i>	Rego GmbH Industriestraße 9, D-35075 Gladenbach
Product Category <i>Produktart</i>	gas fittings: Pressure relief valve for LPG-tanks (4326)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Pressure relief valve for LGP-tanks
Model <i>Modell</i>	8545 AK
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: B 21/04/3468 EU from 29.04.2021 (DBI)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014) DIN EN 14129 (01.05.2014)



70028-01-A-DE

Date of Expiry / File No. 10.08.2031 / 21-0146-GDV
Ablaufdatum / Aktenzeichen

13.09.2021 Kö A-1/2 *1.19. [Signature]*
Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gas Category <i>Gasart</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
fuel gases of the 3. gas family	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
8545 AK	nominal diameter: 3/4" ambient temperature range: -40 ... 65 °C max. allowable pressure PS: 25 bar	

Type Variation <i>Ausführungsvariante</i>	Explanations <i>Erläuterungen</i>
8545 AK	trip pressure depending on spring : 13,8 to 26,0 bar

Hints of Utilization / Remarks <i>Verwendungshinweise / Bemerkungen</i>
body material: - stainless steel: SA-351 Gr. CF-8M nach ASTM A351 UNS J 92900 oder SA 743 nach ASTM UNS J92900 - copper alloy: CW617N nach DIN 12165 oder SB-283 nach ASTM B 283 oder C6300 nach ASTM B16 connection: NPTF-thread